

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: sujih@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.ú.čtu 11338701/0100

Dopravní projektování spol.
s r.o.
Středisko Olomouc
Křížkovského 5
772 00 Olomouc

Váš dopis zn./ze dne
3028/20 11.5.2020

Naše značka
SSOK-JH 10570/2020
7.12.8 S5

Vyřizuje
Lamplota(582406096)

V Prostějově dne
2.6.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci: „**Cyklostezka Klenovice na Hané – Obědkovice, část Obědkovice - hřbitov**“, investor obec Obědkovice.

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu cyklostezky z Klenovic na Hané do Obědkovic na k.ú. Obědkovice a to na úseku od autobusové zastávky po místní hřbitov. V rámci akce dojde k podélnému uložení cyklistické stezky, kabelu a sloupů veřejného osvětlení v souběhu se silnicí II/367. Dále bude provedeno 1x křížení silnice II/367 kabelem veřejného osvětlení.

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:

- před zahájením stavebních prací bude vytyčeno umístění cyklostezky, kabelu a sloupů veřejného osvětlení a umístění cyklostezky, kabelu a sloupů veřejného osvětlení bude odsouhlaseno zástupcem SSOK, SÚ Jih (zástupce SSOK, SÚ Jih bude informován min. 15 pracovních dní předem)
- podélné umístění cyklostezky v souběhu se silnicí II/367 bude provedeno dle předložené projektové dokumentace
- podélné umístění kabelu a sloupů veřejného osvětlení v souběhu se silnicí II/367 bude min. 4,5 m od kraje vozovky silnice II/367
- cyklostezka, kabel a sloupy veřejného osvětlení nebudou umístěny na silniční příkopě a náspu, min. vzdálenost od silniční příkopy a náspu musí být 0,5 m
- cyklostezka, kabel a sloupy veřejného osvětlení nebudou umístěny na pozemku Olomouckého kraje
- odvodnění nebo spádové poměry cyklostezky budou provedeny tak, aby nedocházelo ke stékání povrchové vody ve směru k tělesu silnice II/367
- křížení silnice II/367 kabelem veřejného osvětlení bude provedeno protlakem kolmo k ose silnice II/367
- montážní jámy pro protlak budou umístěny min. 1,3 m od vnější hrany silniční obruby
- před výkopem montážních jam pro protlak a rýhy pro podélné uložení kabelu veřejného osvětlení v souběhu se silnicí II/367 bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení trasy vedení kabelů veřejného osvětlení, umístění montážních jam a rýhy pro podélné uložení (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude zástupce SSOK, SÚ Jih informován min. 15 pracovních dnů předem)
- kabely veřejného osvětlení, včetně chráničky, musí mít min. krytí 1,2 m pod niveletou vozovky silnice II/367 nebo 0,8 m pode dnem silničních příkop
- přesah chráničky bude proveden min. na vzdálenost montážních jam pro protlak

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz

- po provedení protlaku a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení hloubky uložení pod vozovkou silnice II/367 (zástupce SSOK, SÚ Jih bude informován mi. 5 pracovní dny předem)
- podélné umístění zemního kabelu NN v souběhu se silnicí II/150 v místě křížení silnice II/367 bude min. 1,3 m od vnější hrany silniční obruby
- **stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu a poškození tělesa silnice II/367**
- pro přístup na staveniště budou využívány stávající polní cesty a hospodářské sjezdy
- v případě znečišťování vozovky silnice II/367 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice II/367
- po dobu výstavby nebude omezován provoz na silnici II/367
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice II/367 požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy (silniční správní úřad)
- **před vydáním stavebního povolení bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti**
- hloubka uložení kabelu veřejného osvětlení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby (polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to hloubka uložení kabelu před záhozem montážních jam, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
- do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK, SÚ Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a uzavřené smlouvy
- pracemi nesmí vzniknout SSOK, SÚ Jih žádné závazky a výdaje
- SSOK, SÚ Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese
- platnost vyjádření je 2 roky od data vyhotovení

Vít Lamplota
správní cestmistr